

**Szanowni Państwo!**

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na  
**„Dostawa i montaż nowego agregatu wody lodowej”**  
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące odpowiedzi na zadane  
w postępowaniu pytanie:

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie informacji czy zamawiający wyraża zgodę na dostawę agregatu wody  
lodowej, którego parametry techniczne w zakresie maksymalnych oporów parownika przy  
parametrach projektowych wynoszą 78,4kPa w odniesieniu do wymaganych 62kPa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

I zastępca dyrektora  
Opéry Nowej Bydgoszczy  
mgr inż. Wojciech Bartczak