



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 01.09.2022 r.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**” wpłynęło następujące pytanie:

W przedmiarze z pliku „Załącznik nr 1.1av2.xlsx” rozróżniane są dwie pozycje dotyczące urządzeń sterowania oświetleniem – „159 d.12.1 System sterowania dla opraw FK01 - FK07” oraz „167 d.12.1 System sterowania dla sali wielofunkcyjnej”, odnoszące się odpowiednio do opraw oświetleniowych FK01-FK07 i opraw oświetleniowych FS11-FS15. Zgodnie z plikiem „Specyfikacja_instalacje_wewnętrzne.pdf” występują też inne oprawy kompatybilne z protokołem dali - F3, F4, H1-H8, J1-J4, K1-K9, natomiast nie uwzględniono w przedmiarze punktu, który zawierałby w sobie urządzenia sterowania oświetleniem obsługujące wyżej wymienione oprawy. Czy dla opraw F3, F4, H1-H8, J1-J4, K1-K9 należy przewidzieć system sterowania? Jeżeli tak, to w którym punkcie przedmiaru ma znajdować się wycena?

Odpowiedź:

Dla opraw o symbolach F3; F4; H1-H8; J1-J4; K1-K9 projekt nie przewiduje sterowania DALI.

DYREKTOR

Maciej Figas