



WOJEWÓDZTWO
Kujawsko-Pomorskie



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 02.09.2022 r.

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**” wpłynęły następujące pytania/wnioski:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy ująć koszty dostawy i montażu okablowania dla systemów napowietrzających i oddymiających kondygnacje garażowe (trasy kablowe pomiędzy szafami zasilającymi a wentylatorami, detektorami CO/LPG, lampami ostrzegawczymi itp.).

Odpowiedź:

1. Oprzewodowanie, poz. 95-98
2. Trasy, poz. 66-68

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie jakie kratki wentylacyjne należy zastosować na kanałach wentylacyjnych z prasowanej wełny mineralnej w garażach? Opis i projekt nie wskazuje żadnych danych technicznych poza wymiarami. Natomiast w przedmiarze 3.GARAŻ R.SANITARNE poz. 3d.1 wskazuje „Kratki wentylacyjne wyciągowe ognioodporne o wym. 500x800 mm montowane na kanałach z płyt ognioochronnych”. Proszę o wyjaśnienie o jakie dokładnie kratki chodzi? Kratki ognioodporne występują tylko w wersji pęczniającej.

Odpowiedź:

Kratki wentylacyjne w garażu o odporności ogniowej EI120.

DYREKTOR

Maciej Figas