

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy”

Zamówienie realizowane jest w trybie „wybuduj”. W celu realizacji prac należy uzyskać wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje. Całość prac należy wykonać zgodnie z SWZ wraz z załącznikami do SWZ, a w części nieopisanej w powyższym opracowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi, jako „Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” opublikowanymi na stronie:

<http://www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/standardywsiecidystrybucyjnejepo> oraz wymaganiami normatywnymi ich dotyczącymi.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac wykonawczych obejmuje:

- wykonanie zakresu robót budowlanych przedstawionego w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 10 do SWZ: „Przebudowę linii kablowych SN-15 kV i linii światłowodowej z planowaną budową IV Kręgu opery wraz z przyległymi garażami podziemnymi” oraz na podstawie profilu poprzecznego stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.
- opracowanie dokumentacji technologii wykonania przejścia i zmurowania kabli SN 15 kV na dużej głębokości,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egz. (całość materiałów należy przekazać również w wersji elektronicznej na płycie CD (DVD) w wersji nieedytowalnej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie umożliwiającym otwarcie i edycję dokumentów w programie Microsoft Word. Dodatkowo na płycie CD umieścić schematy, plany zagospodarowania terenu w formie edytowalnej (preferowany format plików to dwg). Kosztorys i przedmiar w formie elektronicznej winien być załączony w rozszerzeniu ath lub xml.

2. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej w zakresie:

| Lp. | Nazwa materiału |
|-----|--|
| 1. | Dławnica czopowa EK 186/75 |
| 2. | Dławnica czopowa EK 186/200 |
| 3. | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/II czerwona |
| 4. | Kabel NA2XS(F)2Y 1x240/25 mm ² 12/20 kV |
| 5. | Kabel telekomunikacyjny Z-XOTKtsd, Z-XOTKtd (XOTKtsd, XOTKtd) 48J |
| 6. | Mufa światłowodowa FOSCDJS-714III 48J |
| 7. | Mufa CELLPACK przelotowa CHMSV 24 kV 95-240 |
| 8. | Opaski kablowe instalacyjne typu Oki |
| 9. | Rura Arot DVR 232 |
| 10. | Rura Arot SRS 75 |
| 11. | Rura Arot SRS-G 200 /11,4 |



| | |
|-----|--|
| 12. | Rura HDPE Fi 40 mm |
| 13. | Stelaż zapasu kabla ECO BKT |
| 14. | Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 |
| 15. | Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych |

3. Wyłączenia

Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, przedstawi w formie pisemnej ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejonowi Dystrybucji Bydgoszcz przy ul. Kąpielowej 6 w Bydgoszczy, do wiadomości Zamawiającego – Opery Nova w Bydgoszczy, harmonogram realizacji zadania wraz z harmonogramem wyłączeń. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz w okresie 10 dni roboczych od wpłynięcia harmonogramu poinformuje Wykonawcę o jego przyjęciu lub też przedstawi swoje propozycje. Niezbędne wyłączenia napięcia zapewni Rejon Dystrybucji Bydgoszcz dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszych warunkach zamówienia.

Dla potrzeb realizacji prac określonych w niniejszych Warunkach Zamówienia Zamawiający dopuszcza maksymalnie:

- 6 godzin wyłączeń urządzeń spod napięcia na poziomie SN 15 kV,

Czas wyłączeń liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgłoszonej gotowości do załączenia urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.

Każde z wyłączeń urządzeń sieci SN musi mieć określony maksymalny czas osiągnięcia gotowości do załączenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

Liczba godzin wyłączeń może ulec w wyjątkowych sytuacjach wydłużeniu ze względu na niekorzystne warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające realizację robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki, w tym wymaganej technologii przez producentów stosowanych materiałów, urządzeń (np. obniżenia temperatury poniżej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla układania kabli, wykonywania robót budowlanych, ulewne deszcze. Wydłużenie czasu wyłączenia wymaga sporządzenia stosownego protokołu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W/w zdarzenia wymagają udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Opisane zmiany liczby godzin wyłączeń nie wymagają zawarcia aneksu do umowy.

4. Dodatkowe informacje

4.1 Prace należy wykonywać zgodnie z zapisami obowiązującymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.

4.2 **ENEA Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz** ma prawo dokonać diagnostyki linii kablowych SN 15 kV w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru. Termin wykonania diagnostyki ustali z **Wykonawcą**.

- w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu diagnostyki **Wykonawca** jest zobowiązany do przygotowania linii kablowej do diagnostyki odbiorczej. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego,
- w przypadku negatywnego wyniku diagnostyki **Wykonawca** jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia usterek. Po ich usunięciu **Wykonawca** zawiadomi **Zamawiającego** o gotowości do ponownego wykonania diagnostyki. **Zamawiający** powiadomi **Wykonawcę** o planowanym dokonaniu diagnostyki linii kablowej SN 15 kV w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia. Koszty związane z przygotowaniem sieci do usunięcia usterek i ponownego przeprowadzenia diagnostyki, tj. w szczególności koszty pracy pracowników i sprzętu koniecznego do utrzymania ciągłości zasilania lub



ograniczania zakresu wyłączeń oraz koszty związane z ponownym wykonaniem diagnostyki wynoszące 5000 zł netto za każde kolejne wykonanie diagnostyki ponosi **Wykonawca**. W przypadku pozytywnego wyniku diagnostyki strony ustalą termin odbioru końcowego.

- 4.3 Wykonawca poniesie wszystkie opłaty za uzyskane uzgodnienia, materiały nieobjęte dostawą inwestorską i opracowania niezbędne do realizacji zadania.
- 4.4 Koszty niezbędnych wyłączeń infrastruktury należącej do ENEA Operator Sp. z o.o., dopuszczeń i przygotowania miejsca pracy (pod względem przestrzegania przepisów BHP) pokrywa ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz.
- 4.5 Przed dokonaniem odbioru technicznego wykonanych robót **Zamawiający** zastrzega sobie prawo przeprowadzenia własnych prób i badań kontrolnych. W przypadku wykrycia usterek podczas prób i badań dokonanych przez **Zamawiającego** wszelkie nieścisłości należy usunąć do dnia uruchomienia.
- 4.6 Wszelkie dokumenty związane i wchodzące w zakres zamówienia winny być opracowane w języku polskim.
- 4.7 **Wykonawca** zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy. Brak przeprowadzenia wizji lokalnej skutkuje wyłącznie ryzykiem **Wykonawcy** w zakresie prawidłowego skalkulowania oferty.
- 4.8 **Wykonawca** prac uzyska decyzję administracyjną na usunięcie drzewa i zapewni wykonanie nasadzenia zastępczego w ilości i asortymencie określonym w decyzji. Nasadzenia i usunięcie drzew prowadzić zgodnie z uzgodnieniem i warunkami wydanymi przez właściwy organ.
- 4.9 Zaproponowany sprzęt/materiał poza dostawą inwestorską ma być fabrycznie nowy. Data produkcji ma być nie wcześniejsza niż 12 miesięcy od terminu dostarczenia sprzętu oraz sprzęt ma być przeznaczony dla użytkowników z obszaru UE.
- 4.10 Wytwórcą odpadów jest **Wykonawca** robót. **Wykonawca** robót zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). Zarówno koszty jak i przychody związane z utylizacją odpadów są po stronie **Wykonawcy** i **Wykonawca** winien uwzględnić powyższe w cenie oferty. Dokumenty potwierdzające utylizację, dostarczenie odpadów do punktu magazynowania **Wykonawca** przedłoży **Zamawiającemu** wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.
- 4.11 **Zamawiający** wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamówienia charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:
 - struktura dokumentu – podział danego dokumentu na rozdziały, podrozdziały i sekcje, w czytelny i zrozumiały sposób,
 - sposób pisania – zachowanie spójnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu,
 - kompletność dokumentu – pełne, bez wyraźnych braków przedstawienie omawianego problemu, obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,
 - spójność i niesprzeczność dokumentu – zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.
- 4.12 Podstawa odbioru robót:
 - wymagania określone w obowiązujących standardach w ENEA Operator;
 - prawo budowlane wraz z rozporządzeniami dot. w/w prawa;
 - SWZ wraz z zawartą umową i pozostałymi załącznikami.



Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany rzeczowej przedmiotu zamówienia, bez zmiany wynagrodzenia jeżeli z przyczyn obiektywnych wykonanie pierwotnego zakresu jest niemożliwe lub znaczenie utrudnione. Zmiana to nie może wpływać na nadrzędny cel zamówienia.

Okoliczność ta musi być potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiednim protokołem sporządzonym na piśmie pod rygorem nieważności.

I. WARUNKI GWARANCJI

1. Wymagany przez **Zamawiającego** minimalny okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały związane z budową elementów linii kablowej wynosi co najmniej 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
2. Dostępność do części zamiennych nie może być krótsza niż 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
3. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się **Wykonawcy** z zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, **Zamawiający** dopuszcza możliwość obciążenia **Wykonawcy** kosztami usunięcia wady lub usterki przez innego **Wykonawcę**.

II. WARUNKI SERWISU

1. **Zamawiający** wymaga prowadzenia serwisu gwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
 - a) czas reakcji serwisu **Wykonawcy** na zgłoszoną wadę tj.: rozeznanie uszkodzenia i określenie sposobu usunięcia – maksimum 8 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,
 - b) czas usunięcia wady bez konieczności wymiany zasadniczych elementów – maksimum 24 godz. od momentu zgłoszenia wady lub usterki,
 - c) czas usunięcia wady w przypadku konieczności wymiany zasadniczych elementów lub wymiany całego elementu na nowy – maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgłoszenia wady lub usterki.
2. **Zamawiający** nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt 1.

.....
(dane Wykonawcy – nazwa, siedziba, dane rejestrowe)
zwany(a) dalej również „**Wykonawcą**”

**Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Przedmiot Zamówienia: Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opery Nova w Bydgoszczy

Oznaczenie sprawy: ZP-331-6/2022

Niniejszym oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi określone w przekazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia do złożenia oferty, a w szczególności:

1. posiadam kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów,
2. posiadam zdolności techniczne i zawodowe,
3. posiadam zdolność występowania w obrocie gospodarczym
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy /
imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku
oferty z podpisem elektronicznym)

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia niniejsze oświadczenie składa upoważniony Wykonawca w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

lub

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia osobno.



Załącznik nr 5 do SWZ
Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności

oznaczenie sprawy:
ZP-331-6/2022

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI

Oświadczam(y) że, firma z siedzibą przy
w, reprezentowana przez
oraz..... zobowiązuje się:

- 1) do wykorzystania wszystkich informacji wynikających z dokumentów Zamawiającego o nazwie:
Projekt budowlany wraz z przedmiarem (tj. Załącznik nr 10 do SWZ)
- tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony,
- 2) odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), uzyskane od Zamawiającego informacje związane z dokumentem wskazanym w pkt 1 powyżej.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|


miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
/ imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w
przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego)



Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór upoważnienia oraz zobowiązane

oznaczenie sprawy:
ZP-331-6/2022



Pieczęć Wykonawcy

UPOWAŻNIAM

Niniejszym upoważniam, Panią/a, legitymującego się numerem i serią dowodu tożsamości, zatrudnionego w Spółce z siedzibą do wglądu do dokumentów:

Projekt budowlany wraz z przedmiarem (tj. Załącznik nr 10 do SWZ)

– tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia postępowania nr **ZP-331-6/2022** pn. „Przebudowa linii kablowych SN na terenie Opéry Nova w Bydgoszczy”.

W/w dokumenty proszę o przesłanie:

a) w formie elektronicznej na adres e-mail:(*)

oświadczam, że ww. adres e-mail należy do osoby upoważnionej i zobowiązanej, do którego nie mają dostępu osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*)

UWAGA:

Dokumenty zostaną udostępnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest podanie imiennego adresu e-mail osoby upoważnionej i zobowiązanej do zachowania poufności informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez Wykonawcę adresu e-mail, do którego mają dostęp osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę (*).

b) w formie papierowej na adres:(*)

W/w dokumenty upoważniona Pani/ upoważniony Pan odbierze osobiście. (*)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

miejsce i data

Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy / imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy (w przypadku stosowania kwalifikowanego podpisu)



Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór upoważnienia oraz zobowiązane

oznaczenie sprawy:

ZP-331-6/2022

elektronicznego)

(* *Niepotrzebne skreślić*)

ZOBOWIĄZANIE

Ja, legitymująca / cy się numerem i serią dowodu tożsamości,
zobowiązuję się do nieudostępniania treści i nazwy dokumentów:

Projekt budowlany wraz z przedmiarem (tj. Załącznik nr 10 do SWZ)

osobom trzecim ani niepublikowania w jakiegokolwiek formie w całości lub części przez czas nieograniczony, a także do odpowiedniego zabezpieczenia, chronienia oraz zniszczenia lub zwrócenia natychmiast po przeprowadzeniu postępowania pn. **Przebudowa linii kablowych SN z planowaną budową IV Kręgu opery wraz z przyległymi garażami podziemnymi**". (tj. również trwałego usunięcia z systemów informatycznych), uzyskanych od Zamawiającego informacji związanych z dokumentem wskazanym powyżej.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

miejsowość i data

Pieczęć imienna i podpis /imię i nazwisko osoby
upoważnionej (w przypadku stosowania
kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

UWAGA !!!

Informacje zawarte w dokumencie, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których m. in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

10(pieczęć Wykonawcy)

**Oświadczenie Wykonawcy
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Wprowadzenie:

*Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO¹⁾, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).*

*Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.*

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu²⁾.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

miejsowość i data


Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy

¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

W związku z koniecznością zachowania poufności załącznika nr 10, Wykonawca uzyska dostęp do ww. załącznika po wcześniejszym przesłaniu prośby na piśmie i podpisaniu załączników nr 5 i 6 do SWZ.

zajazdnik nr 11



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU | 0.00 | 0.92 | 1.81 | 2.74 | 3.05 | 4.53 | 5.28 | 5.99 | 6.50 | 6.78 | 7.00 | 6.99 | 7.00 | 6.98 | 6.97 | 7.03 | 7.03 | 7.01 | 6.99 | 6.98 | 7.01 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | HDPE 5xø160 mm SDR 11 L=116.00mb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODCINKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |
| | 2.92 | 2.92 | 2.93 | 2.92 | 2.91 | 2.93 | 2.98 | 2.97 | 3.00 | 3.04 | 3.04 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

