

Bydgoszcz, dnia 19.06.2018 r.



## ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP-3310-17/2018

**Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:**

- 1. Tytuł zamówienia:** „Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova”
- 2. Rodzaj zamówienia:** usługa/dostawa/roboty budowlane <sup>1</sup>
- 3. Opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres usługi obejmuje zdemontowanie dwóch starych nagrzewnic i montaż dwóch nowych stalowych wraz z dostosowaniem kanałów, a także ponowny montaż instalacji związanej z jej obsługą.

Wymagane parametry nagrzewnicy do instalacji KN5:

- Moc około 346 kW
- Wydatek centrali klimatyzacyjnej: 40.000 m<sup>3</sup>/h
- Centrala do montażu w II strefa klimatycznej (-18 °C)
- Temperatura końcowa powietrza z nagrzewnicy: +8 °C
- Parametry zasilania 130/70°C
- Wymiary kanału 1770x1080 mm
- Przystosowanie do pracy na ciśnienie robocze 1,6 MPa.

Wymagane parametry nagrzewnicy do instalacji KN4:

- Moc około 55,53 kW
- Wydatek centrali klimatyzacyjnej: 28.000 m<sup>3</sup>/h
- Centrala do montażu w II strefa klimatycznej (-18 °C)
- Temperatura końcowa powietrza z nagrzewnicy: +8 °C
- Parametry zasilania 130/70°C
- Wymiary kanału 1170x694 mm
- Przystosowanie do pracy na ciśnienie robocze 1,6 MPa.

W ofercie należy przedstawić dokumentację techniczną (DTR) nagrzewnic, które muszą spełniać wymagania dla urządzeń ciśnieniowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 542).

Zamawiający celem uściślenia oferty zastrzega sobie prawo zgłaszania pytań celem uściślenia warunków oferty.

- 4. Opis sposobu obliczania ceny:**

Wykonawca na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podaje cenę ofertową brutto w PLN za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

**5. Termin wykonania zamówienia:** 60 dni od dnia wyboru wykonawcy lecz nie później niż do 15 listopada 2018 r.

Po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót montażowych, Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zakończy czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

**6. Miejsce wykonania zamówienia:** gmach Opery Nova przy ul. Focha 5 w Bydgoszczy.

**7. Kryteria wyboru oferty:**

**7.1. Nazwa:**

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: **80 %**

Gwarancja wyrażona w miesiącach: **20%**

**7.2. Opis kryterium:**

a) **cena:** wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

b) **gwarancja:** określona w miesiącach do dokonania odbioru zamontowanej nagrzewnicy. Minimalna gwarancja 24 miesiące. W okresie gwarancji bezpłatne usuwanie usterek.

**7.3. Zasady oceny ofert:**

$$\text{Cena (A)} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena badana}} \times 100 \text{ pkt} \times 80 \%$$

$$\text{Gwarancja (B)} = \frac{\text{Oferowana gwarancja wyrażona w miesiącach}}{\text{Maksymalna gwarancja zaoferowana w przetargu wyrażona w miesiącach}} \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

**Ocena końcowa oferty zostanie wyliczona z algorytmu:  $W = A + B$  gdzie:**  
W- wynik ostateczny oceny oferty

**8. Sposób przygotowania oferty:**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta ma zostać złożona na druku, który jest załącznikiem do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
4. Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną

**9. Miejsce i termin składania oferty:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pok. 524 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia:	<b>3 lipca 2018 r.</b>	do godz.	<b>10.00</b>
----------	------------------------	----------	--------------

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2. Ofertę należy złożyć lub przesać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczke) należy opisać następująco:  
Oferta na dostawę nagrzewnic.

Nazwa i adres Wykonawcy: .....

Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Focha 5,  
85-070 Bydgoszcz,

**10. Opis warunków udziału w postępowaniu?:**

- a) złożenie oferty według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- b) posiadanie uprawnień i kwalifikacji do realizacji objętych zleceniem zakresem usług,
- c) dostarczenie dokumentacji technicznych nagrzewnic (DTR),

- d) dostarczenie dokumentów potwierdzających przygotowanie wytwórcy do produkcji nagrzewnic objętych zamówieniem,
  - e) zaakceptowanie warunków umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, lub wniesienia swoich uwag do jej treści,
  - f) odbycie wizji lokalnej miejsca zamontowania nagrzewnic celem zapoznania się z warunkami montażu,
  - g) w przypadku gdyby proponowane wynagrodzenie przekraczało kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia do wymiany tylko jednej nagrzewnicy.
- 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn.**
- 12. W sprawie zamówienia należy się kontaktować z przedstawicielem Zamawiającego:**
- a) w zakresach proceduralnych związanych z postępowaniem przetargowym:  
Zuzanna Dziża-Koniczyńska tel.: 52-32-51-532  
e-mail: [zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl](mailto:zamowieniapubliczne@operanova.bydgoszcz.pl)
  - b) w zakresie zagadnień technicznych oraz dokonania wizji lokalnej:  
Jacek Gołębiewski tel.: 52-32-51- 503, kom: 607 856 325  
e-mail: [eksploatacja@operanova.bydgoszcz.pl](mailto:eksploatacja@operanova.bydgoszcz.pl)

<sup>1</sup> niepotrzebna kreślić

<sup>2</sup> jeżeli Zamawiający chce określić takie warunki

I zastępca dyrektora  
Opéry Nova w Bydgoszczy  
mgr inż. Wojciech Bartczak

**UMOWA ZLECENIE NR .....**

zawarta w dniu ..... lipca 2018 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

**Opera Nova w Bydgoszczy**, z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Marszałka Focha 5, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury Nr EK II 4011/06/99, reprezentowana przez:

1. Dyrektora – Macieja Figasa
2. Krystyna Skrzypczak –Główna Księgowa

zwaną w treści umowy **Zamawiającym**

a

..... mająca swoją siedzibę ....., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: ....., NIP ....., REGON .....

reprezentowana przez:

1. ....
2. ....

zwaną w treści umowy **Wykonawcą**

o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostaw i robót objętych zadaniem pt.: „**Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova**”
2. Dostawa i montaż nagrzewnic zgodny będzie z treścią Zapytania ofertowego oraz złożoną ofertą.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wymaganymi dla urządzeń ciśnieniowych.
4. Wykonawca przed montażem nagrzewnicy dokona wymaganych **uzgodnień z KPEC** w Bydgoszczy.
5. Termin wykonania zlecenia: .....

**§ 2**

Na wykonane całego zakresu zlecenie / dostawy Wykonawca udziela ..... **miesięcznej** gwarancji i rękojmi na potwierdzenie czego zostanie przy odbiorze końcowym wystawiona karta gwarancyjne na wykonaną dostawę nagrzewnicy oraz wykonaną usługę jej montażu.



### § 3

1. Dokument potwierdzający wykonanie umowy będzie podpisany przez obydwie strony umowy protokół odbioru.
2. Wykonawca przekaze wraz z dokumentami odbiorowymi kartę gwarancyjną na dostarczoną nagrzewnicę oraz zrealizowane roboty montażowe.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
  - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
    - a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
    - b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru a w szczególności:
  - 1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,
  - 2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
  - 3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
  - 4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, w tym dokumentację techniczną nagrzewnicy, deklarację zgodności WE, instrukcję obsługi i inne wymagane dokumenty dopuszczające nagrzewnicę do użytkowania,
  - 5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej właściwymi przepisami i rozporządzeniami,
  - 6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
  - 7) postanowienia dotyczące robót zaniechanych i zamiennych,
  - 8) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
  - 9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
  - 10) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze



6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy nie wstrzymuje podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
8. Data spisania protokołu odbioru stanowi jednocześnie dzień wykonania umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
10. Po zakończeniu montażu nagrzewnicy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce wykonywania zlecenia i przekazać je Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór dostawy/robót.

#### § 4

Wszystkie materiały z rozbiórki zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane. W razie wytworzenia odpadów Wykonawca jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z dnia 9.12 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami).

#### § 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  - 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:
    - a) za zwłokę w wykonaniu robót określonych w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto za każdą godzinę zwłoki,
    - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
    - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.
  - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.



**§ 6**

1. Za wykonane dostawy i roboty określone w § 1, po ich przyjęciu przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wypłacone wynagrodzenie brutto w wysokości ..... zł.  
słownie: .....
3. Wynagrodzenie wynikające z wystawionej faktury będzie płatne w ciągu **30 dni** od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę.
4. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest dokonania odbioru przez Zamawiającego.

**§ 7**

Wykonawca nie może powierzyć czynności wymienionych w § 1 innym osobom bez zgody Zamawiającego.

**§ 8**

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwe.

**§ 9**

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

-----  
**Zamawiający**

-----  
**Wykonawca**

