

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na **sukcesywny zakup żarówek oraz świetlówek dla potrzeb Opery Nova w Bydgoszczy**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia:

**Pytanie 1:**

Dot. części I poz. 2:

Tego typu lampy mają strumień świetlny 20500 lm, czy Zamawiający dopuści zaferowanie żarówek T19 o takim strumieniu?

**Odpowiedź:** Zamawiająca wyraża zgodę.

**Pytanie 2:**

Dot. części I poz. 3:

Tego typu lampy mają strumień świetlny 29300 lm, czy Zamawiający dopuści zaferowanie żarówek T29 o takim strumieniu?

**Odpowiedź:** Zamawiająca wyraża zgodę.

**Pytanie 3:**

Dot. części I poz. 9:

Czy chodzi o żarnik o długości 189 mm?

**Odpowiedź.** Tak

**Pytanie 4:**

Dot. części I, II i III:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zamienników źródeł światła określonych w specyfikacji?

**Odpowiedź:** Zamawiająca wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że ze względu na specyfikę zamówienia zamienniki nie mogą jakościowo różnić się od tych określonych w specyfikacji

**I Zastępca Dyrektora  
Opery Nova w Bydgoszczy**

*mgr inż. Wojciech Bartczak*